

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 16 июля 2018 г. № 289-10

**"О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В Г. МОСКВЕ, И НА ПРИЛЕГАЮЩИХ
К НИМ ТЕРРИТОРИЯХ"**

В целях усиления мер пожарной безопасности и обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности в административных зданиях и сооружениях Генеральной прокуратуры Российской Федерации, расположенных в г. Москве, и на прилегающих к ним территориях, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", руководствуясь статьей 17 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации",

приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о мерах по обеспечению пожарной безопасности в административных зданиях и сооружениях Генеральной прокуратуры Российской Федерации, расположенных в г. Москве, и на прилегающих к ним территориях (далее – Инструкция).

2. Начальнику Главного управления обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры:

назначить из числа подчиненных должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в административных зданиях и сооружениях Генеральной прокуратуры Российской Федерации, расположенных в г. Москве, и на прилегающих к ним территориях;

организовать обучение руководителей структурных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, дислоцированных в г. Москве, их заместителей, а также работников прокуратуры, ответственных за содержание пожароопасных помещений, эксплуатацию инженерных систем, проведение работ по текущему и капитальному ремонту, огнеопасных работ в зданиях и сооружениях, расположенных в г. Москве;

осуществлять общее руководство деятельностью по обеспечению пожарной безопасности в административных зданиях и сооружениях Генеральной прокуратуры Российской Федерации, расположенных в г. Москве, и на прилегающих к ним территориях.

Руководителям структурных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, дислоцированных в г. Москве, обеспечить контроль за соблюдением подчиненными работниками мер пожарной безопасности, определенных Инструкцией.

3. Заместителю Генерального прокурора Российской Федерации – Главному военному прокурору, начальникам управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах (за исключением управления в Центральном федеральном округе), ректору Университета прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации и приравненным к ним специализированным прокурорам издать организационно-распорядительные документы, определяющие меры пожарной безопасности в занимаемых административных зданиях, сооружениях и на прилегающих к ним территориях.

4. Считать утратившим силу приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 05.09.2008 № 43-10 "О требованиях пожарной безопасности в зданиях и сооружениях Генеральной прокуратуры Российской Федерации".

5. Приказ опубликовать в журнале "Законность" и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Лопатина Г.Б.

Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ректору Университета прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации и приравненным к ним специализированным прокурорам, прокурорам ЗАТО г. Межгорье и комплекса "Байконур", которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

*Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции*

Ю.Я. Чайка

УТВЕРЖДЕНА
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 16.07.2018 № 289-10

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах по обеспечению пожарной безопасности в административных зданиях и сооружениях Генеральной прокуратуры Российской Федерации, расположенных в г. Москве, и на прилегающих к ним территориях

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности в административных зданиях и сооружениях Генеральной прокуратуры Российской Федерации, расположенных в г. Москве, и на прилегающих к ним территориях (далее – объекты защиты), обязательные для применения и исполнения прокурорскими работниками, федеральными государственными гражданскими служащими и иными работниками Генеральной прокуратуры Российской Федерации в целях защиты их жизни и здоровья, государственного имущества и охраны окружающей среды.

1.2. Нарушение требований пожарной безопасности на объектах защиты влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Наряду с настоящей Инструкцией указанные работники руководствуются законодательными и иными нормативными актами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.

2. Содержание объектов защиты

2.1. Объекты защиты должны содержаться в чистоте и порядке. Производственные отходы, мусор необходимо собирать в контейнеры, бункеры на специально отведенных местах, а затем вывозить.

2.2. Коридоры, тамбуры, лестницы, проходы и выходы должны содержаться в чистоте и ничем не загромождаться. Двери чердачных помещений должны быть постоянно закрытыми, а ключи от замков – храниться в месте, предназначенном для их размещения.

2.3. Запрещается:

курение в коридорах, рабочих помещениях, кабинетах. Курение разрешено только в специально отведенных местах, оборудованных урнами с водой и табличками с надписью "Место для курения"; места для курения расположены во внутренних дворах зданий и сооружений; вынос из служебных помещений в коридоры мебели, сейфов и металлических шкафов без соответствующего согласования с работниками отдела эксплуатации зданий и сооружений;

хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие горючие материалы, пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными правовыми документами по пожарной безопасности;

использовать чердаки, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

устраивать в лифтовых холлах кладовые и другие подсобные помещения;

снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией);

загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери на путях эвакуации;

проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

устраивать на лестничных клетках и в поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и горючие материалы;

разводить костры, сжигать строительные отходы, тару, мусор на объектах защиты.

3. Проведение ремонтно-строительных, огневых и огнеопасных работ

3.1. При проведении ремонтно-строительных, огневых и огнеопасных работ следует неукоснительно выполнять Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утве-

ржденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее – Правила противопожарного режима).

3.2. При перепланировке служебных помещений нарушение строительных норм и правил (СНИП) не допускается. Запрещается перепланировка служебных и производственных помещений без предварительной разработки проекта, согласованного с местными органами пожарного надзора и утвержденного руководством Генеральной прокуратуры Российской Федерации. При этом не допускаются снижение нормативных предел огнестойкости строительных конструкций и ухудшение условий эвакуации людей в случае возникновения пожара или возгорания. При перепланировке помещений с изменением их функционального назначения или установке нового технологического оборудования должны применяться действующие нормативные документы в соответствии с новым назначением этих помещений.

3.3. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

3.4. Все работы по реконструкции и строительству помещений, установке электрооборудования, вентиляционных камер и воздуховодов проводятся согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), Правилам эксплуатации электропотребителей (ПЭЭП).

3.5. Не допускается загромождение строительными материалами путей эвакуации.

3.6. Сварочные и другие огневые и огнеопасные работы проводятся в каждом отдельном случае по специальному наряду-допуску, выдаваемому работником отдела эксплуатации зданий и сооружений, отвечающим за соблюдение требований пожарной безопасности, либо другим работником отдела, его замещающим.

4. Эксплуатация электроустановок и электропотребителей

4.1. При эксплуатации электрических установок не допускается самовольное подключение токоприемников, электродвигателей, электроламп, электронагревательных приборов, компьютерной техники и любых других электропотребителей. Подключение производится только по согласованию с лицами, ответственными за эксплуатацию электрохозяйства, и в соответствии с ПУЭ и ПЭЭП.

4.2. Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

4.3. При эксплуатации электрооборудования необходимо выполнять следующие требования: электронагревательные приборы должны быть установлены на несгораемые подставки; автоматические выключатели и электрические предохранители должны быть всегда исправны;

проводить визуальный осмотр изоляции электропроводки, электроприборов, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов светильников и электрических проводов, шнуров; периодически проверять плотность контактов в местах соединения электропроводов к розеткам, клеммам, штепсельным разъемам (места соединения не должны нагреваться); применять защитные устройства (предохранители, вставки и т. д.) только заводского изготовления;

не включать в одну розетку одновременно несколько нагревательных приборов;

не оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

при пользовании электрическими приборами необходимо соблюдать правила их эксплуатации, изложенные в технических паспортах и заводских инструкциях.

4.4. При выявлении нарушений электрических сетей и оборудования необходимо немедленно сообщить руководителю и вызвать через диспетчерскую службу специалиста и до устранения неполадок к работе не приступать.

4.5. В целях соблюдения Правил противопожарного режима, а также исключения перегрузок электрических сетей потребителями при эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

самостоятельно подключать электронагревательные приборы;

пользоваться неисправными электроприборами и электропроводкой с видимыми нарушениями изоляции;

очищать от загрязнения и пыли включенные осветительные аппараты и электрические лампы;

самостоятельно ремонтировать электроприборы;

пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

подвешивать электропровода на гвоздях, металлических и деревянных предметах, перекручивать провод, закладывать провод и шнуры на водопроводные трубы и батареи отопления, вешать что-либо на провода, вытягивать за шнур вилку из розетки;

прикасаться одновременно к персональному компьютеру и к устройствам, имеющим соединение с землей (радиаторы отопления, водопроводные краны, трубы и т. п.), а также прикасаться к электрическим проводам, не изолированным и не огражденным частям электрических устройств, аппаратов и приборов (розеток, патронов, переключателей, предохранителей);

пользоваться самодельными электронагревательными приборами и электроприборами с открытой спиралью;

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ;

в период новогодних и рождественских праздников оставлять на ночь и выходные дни на елках включенные электрогирлянды;

размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

5. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

5.1. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны храниться и транспортироваться в специальной небуьющей и исправной (не дающей течи) таре с плотно закрывающимися крышками или пробками.

5.2. Не допускается совместное хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с горючими материалами (обтирочными, упаковочными и т. п.).

5.3. В производственных помещениях объектов защиты (кроме специально приспособленных для хранения) может храниться (если это вызвано производственной необходимостью) не более суточной потребности легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. В помещении, где хранятся эти жидкости, необходимо иметь пожарно-технические средства для тушения очага возгорания.

5.4. Запрещается проводить различные огневые работы вблизи мест размещения горючих жидкостей, а также мест, где проводится работа с ними.

6. Объекты хранения

6.1. Работающие в складских и архивных помещениях обязаны знать Правила противопожарного режима и уметь пользоваться средствами пожаротушения.

6.2. В складских помещениях при бесстеллажном способе хранения материалы должны укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной не менее 1 метра.

6.3. Расстояние между штабелями, стеллажами через каждые 6 метров в складах должно быть не менее 0,8 метра.

6.4. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.

6.5. Не допускается складирование продукции в помещениях, через которые проходят транзитные электрические кабели и газовые коммуникации.

6.6. Не допускается загромождение подступов к средствам пожаротушения.

6.7. Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приемками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

6.8. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

6.9. Работникам складских помещений запрещается:

хранить продукцию навалом и укладывать ее вплотную к радиаторам и трубам отопления; распаковывать и упаковывать материалы непосредственно в зонах хранения складских помещений, а также хранить в складских помещениях отходы упаковки;

пользоваться в производственных зонах складов бытовыми электронагревательными приборами (электрическими чайниками, электрическими плитками, холодильниками, электрообогревателями);

оставлять необесточенными электрооборудование и электросети после окончания рабочего дня;

курить в складских помещениях.

6.10. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, следует располагать вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре, заключать в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрывать на замок.

6.11. Горючие отходы упаковки, мусор, пыль необходимо убирать после окончания рабочего дня.

7. Требования пожарной безопасности на стоянках транспортных средств

7.1. Помещения для стоянки и площадки открытого хранения транспортных средств должны быть оснащены буксирными тросами и штангами из расчета один трос (штанга) на 10 единиц техники.

7.2. Водителю и обслуживающему персоналу в гаражах, на стоянках транспортных средств запрещается:

- курить вне специально оборудованных мест;
- нарушать план расстановки при парковке транспортного средства, уменьшая расстояние между автомобилями;
- загромождать ворота и проезды;
- промывать двигатель с использованием ЛВЖ (легковоспламеняющихся жидкостей);
- смывать горючие жидкости в канализационные сети;
- оставлять автомобиль с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла;
- заправлять и сливать из автомобиля топливо;
- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на автомобиле; подогревать двигатели открытым огнем;
- пользоваться открытыми источниками огня для освещения;
- оставлять автомобиль с включенным зажиганием;
- допускать скопление на двигателе и его картере грязи и масла;
- эксплуатировать автомобиль с неисправными приборами системы питания;
- ставить автомобиль на хранение с неисправной электропроводкой, системой питания.

7.3. Действия персонала при пожаре

Первый, обнаруживший пожар или явные признаки горения (задымление, запах гари), немедленно должен сообщить дежурному пожарному технику по телефонам: 8 (495) 987-59-31; местный: 12-83; сотовый: 8 (916) 176-91-65, указать объект и место возникновения пожара, сообщить свою фамилию, по возможности принять меры по тушению пожара имеющимися огнетушителями и пожарным краном.

7.4. Дежурный персонал отдела транспортного обеспечения обязан:

обнаружив пожар или признаки горения (задымление, запах гари) продублировать сообщение о пожаре дежурному пожарному технику по телефонам: 8 (495) 987-59-31, местный: 12-83, сотовый: 8 (916) 176-91-65;

- указать эвакуационные маршруты, порядок движения при эвакуации;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- по возможности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;
- в случае невозможности потушить загоревшийся автомобиль, соблюдая меры безопасности, по возможности отбуксировать горящий автомобиль из гаража с помощью других транспортных средств.

7.5. Запрещается пользоваться в подсобных помещениях водителей, раздевалках, в помещениях для полицейской охраны электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

8. Профилактическая работа

8.1. По окончании рабочего дня служебные, подсобные и складские помещения должны быть осмотрены лицами, уходящими последними, и дежурными комендантами при обходе объектов защиты.

8.2. Силовая и осветительная электросети (кроме дежурного освещения) по окончании рабочего дня отключаются; двери, окна и форточки закрываются. Если необходимо оставить электроприборы включенными, за ними должен быть обеспечен постоянный контроль.

8.3. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

8.4. Принятые на службу работники Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также работники подрядных организаций допускаются к работе на объектах защиты после проведения противопожарного инструктажа с отражением его в журнале регистрации вводного противопожарного инструктажа.

8.5. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление с: правилами содержания объектов защиты, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей; требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности технологических процессов, производств и объектов;

мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации объектов защиты, производстве пожароопасных работ;

правилами применения открытого огня и проведения огневых работ; обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.

8.6. Обеспечение прохождения противопожарного инструктажа принятыми на службу работниками Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также работниками подрядных организаций возлагается на отдел кадров центрального аппарата и отдел государственной гражданской службы управления кадров центрального аппарата и территориальных органов прокуратуры Главного управления кадров и на отдел эксплуатации зданий и сооружений управления материально-хозяйственного и социального обеспечения Главного управления обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры.

9. Обязанности работников Генеральной прокуратуры Российской Федерации

9.1. Строго соблюдать требования пожарной безопасности.

9.2. По окончании рабочего дня привести в порядок свои рабочие места, выключить освещение, электроприборы, закрыть окна, форточки, двери. Постоянно поддерживать чистоту в служебных кабинетах и местах общего пользования.

В экспедиции, столовых, на складах, в подсобных помещениях, в местах проведения строительно-монтажных работ после окончания рабочего дня производить полную уборку отходов производства, мусора, упаковочного материала.

9.3. Строго соблюдать режим курения.

Курение разрешено только в специально отведенных местах, где установлены металлические урны и вывешены таблички "Место для курения".

Запрещается бросать в металлические урны для курения мусор, бумагу, а в пластмассовые корзины – непогашенные окурки.

9.4. Бережно относиться к средствам пожаротушения, размещенным в служебных помещениях и местах общего пользования.

9.5. Соблюдать правила эксплуатации электрооборудования и электроприборов. О всех неисправностях немедленно сообщать в дежурную техническую службу эксплуатации объектов защиты согласно списку телефонов (приложение).

9.6. Начальники главных управлений, управлений и отделов:

обеспечивают выполнение работниками требований о запрете курения табака на объектах защиты;

определяют минимальный объем документов и материальных ценностей, подлежащих эвакуации в случае возникновения угрозы их уничтожения или повреждения при пожаре;

организуют проведение противопожарного инструктажа подчиненных работников;

обеспечивают ознакомление под роспись работников с настоящей Инструкцией, а также с поэтажными планами эвакуации.

10. Порядок содержания установок пожарной сигнализации, оповещения персонала о пожаре и управления эвакуацией

10.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения персонала о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться специальной обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору. В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением установки (отдельных линий, извещателей), ответственное за пожарную безопасность лицо обязано принять необходимые меры по защите объектов от пожаров.

10.2. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.

10.3. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно во все помещения административных зданий и сооружений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, расположенных в г. Москве.

10.4. Оповещатели (громкоговорители) должны быть без регулятора громкости и подключены к сети без разъемных устройств.

10.5. При обеспечении надежности для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания, имеющиеся на объекте.

11. Обязанности и действия работников при пожаре

11.1. Каждый работник Генеральной прокуратуры Российской Федерации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен немедленно сообщить об этом по телефону 01, мобильному телефону 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также

сообщить свою фамилию), на дежурный пост охраны по телефону 14 13, на объект защиты (приложение) в зависимости от того, по какому адресу произошло возгорание, указать место возникновения пожара и наличие угрозы людям (ответственный – первый, обнаруживший возгорание), поставить в известность руководство, принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

11.2. Руководители структурных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прибывшие к месту пожара ранее, обязаны:

продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность руководство Главного управления обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры, в том числе управления материально-хозяйственного и социального обеспечения, отдела эксплуатации зданий и сооружений;

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу водяных коммуникаций, систем вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, с привлечением для этих видов работ дежурных специалистов перечисленных систем;

прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

удалить за пределы опасной зоны всех посетителей и работников, не участвующих в тушении пожара;

осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

Организация эвакуации людей и документов из здания в рабочее время возлагается на ответственных за пожарную безопасность лиц, в нерабочее время – на дежурного прокурора.

11.3. По прибытии пожарного подразделения находящийся на месте руководитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий, сообщить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

11.4. Локальные возгорания, не могущие стать причиной возникновения пожара, могут быть ликвидированы работниками самостоятельно с применением средств пожаротушения (огнетушители, внутренний противопожарный водопровод).

12. Правила использования и содержания первичных средств пожаротушения

12.1. Объекты защиты должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами оснащенности.

12.2. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и быть всегда готовыми к использованию. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

12.3. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.

12.4. Средства пожаротушения, связи, противопожарный водопровод должны постоянно содержаться в исправном состоянии, к ним должен быть обеспечен свободный доступ. Использование противопожарных средств не по прямому их назначению запрещается.

12.5. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) специализированной организацией.

12.6. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку. Внутренние пожарные краны предназначены для тушения водой твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей.

12.7. Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав. Ежегодно проводятся испытания на водоотдачу и перекатка рукавов.

12.8. Не допускается использование в качестве средств пожаротушения просроченных огнетушителей или не имеющих соответствующих сертификатов. Доступ к огнетушителю должен быть свободным.

13. Допустимое (предельное) число людей, которые могут одновременно находиться в административных зданиях Генеральной прокуратуры Российской Федерации
- 13.1. По адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 14, стр. 1 – 420 человек.
- 13.2. По адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 14, стр. 3 – 30 человек.
- 13.3. По адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 14, стр. 5 – 75 человек.
- 13.4. По адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 22 – 300 человек.
- 13.5. По адресу: г. Москва, Рахмановский пер., д. 4, стр. 2 – 150 человек.
- 13.6. По адресу: г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 15а – 965 человек.
- 13.7. По адресу: г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 15б – 350 человек.
- 13.8. По адресу: г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 17а – 280 человек.
- 13.9. По адресу: г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 11, стр. 1 – 130 человек.
- 13.10. По адресу: г. Москва, Благовещенский пер., д. 10, стр. 1 – 70 человек.

Приложение
к Инструкции о мерах по
обеспечению пожарной
безопасности в административных
зданиях и сооружениях
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
расположенных в г. Москве,
и на прилегающих к ним
территориях, утвержденной
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 16.07.2018 № 289-10

СПИСОК

телефонов служб при эксплуатации объектов защиты
Генеральной прокуратуры Российской Федерации

ул. Петровка, д. 14, стр. 1, 3 и 5:

дежурный технической службы: вн. тел. 16-35; 8 (495) 629-58-05;
дежурный комендант: вн. тел. 58-35; 8 (495) 987-58-35; 8 (916) 350-39-35;
дежурный пожарного поста: вн. тел. 12-83; 8 (495) 987-59-31; 8 (916) 176-91-65;
дежурный полиции: вн. тел. 55-00; 8 (495) 987-55-00;

ул. Б. Дмитровка, д. 15а:

дежурный технической службы: вн. тел. 16-35; 8 (495) 629-58-05;
дежурный комендант: вн. тел. 15-86; 8 (495) 692-80-92; 8 (916) 182-95-01;
пост охраны: вн. тел. 14-13; 44-72; 44-73; 8 (495) 982-44-72; 8 (495) 982-44-73; 8 (916) 182-95-01;
дежурный пожарного поста: вн. тел. 12-83; 8 (495) 987-59-31; 8 (916) 176-91-65;

ул. Б. Дмитровка, д. 17а:

диспетчерская служба: вн. тел. 10-51; 8 (495) 692-99-85;
пост охраны: вн. тел. 10-52; 8 (495) 629-88-14;
дежурный пожарного поста: вн. тел. 12-83; 8 (495) 987-59-31; 8 (916) 176-91-65;

ул. Б. Дмитровка, д. 15б:

дежурный технической службы: вн. тел. 16-35; 8 (495) 629-58-05;
пост охраны: вн. тел. 24-25;
дежурный пожарного поста: вн. тел. 12-83; 8 (495) 987-59-31; 8 (916) 176-91-65;

ул. Б. Дмитровка, д. 11, стр. 1:

дежурный комендант: вн. тел. 40-24; 8 (495) 982-40-24; 8 (915) 015-90-55;
пост охраны: вн. тел. 42-93; 8 (496) 982-42-93;
дежурный пожарного поста: вн. тел. 12-83; 8 (495) 987-59-31; 8 (916) 176-91-65;

ул. Петровка, д. 22; Рахмановский пер., д. 4, стр. 2:

дежурный комендант: вн. тел. 33-17; 8 (495) 986-33-17; 8 (985) 623-00-74;
пост охраны: вн. тел. 33-19; 8 (495) 986-33-19;
дежурный пожарного поста: вн. тел. 12-83; 8 (495) 987-59-31; 8 (916) 176-91-65;

Благовещенский пер., д. 10, стр. 1:

дежурный пост охраны: вн. тел. 17-22, 8 (495) 699-24-14;
дежурный пожарного поста: вн. тел. 12-83; 8 (495) 987-59-31; 8 (916) 176-91-65.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 16 июля 2018 г. № 430

**"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИЮ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ФОРМЕННЫМ ОБМУНДИРОВАНИЕМ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ
ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, О ПОРЯДКЕ ЕГО НОШЕНИЯ, УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ
И ВЫДАЧИ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 МАЯ 2017 Г. № 372"**

В связи с принятием Федерального закона от 18 апреля 2018 г. № 84-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации", руководствуясь статьей 17 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации",

приказываю:

1. Внести в подпункт 1.14 пункта 1 Инструкции об обеспечении форменным обмундированием прокурорских работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, о порядке его ношения, учета, хранения и выдачи, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 31 мая 2017 г. № 372, изменение, изложив его в следующей редакции:

"1.14. Денежная компенсация взамен положенного по норме форменного обмундирования выдается за последний календарный год службы при увольнении прокурорских работников, имеющих право на пенсию за выслугу лет, при увольнении в отставку, по достижении предельного возраста нахождения на службе, по инвалидности и состоянию здо-

ровья, а также в связи с организационно-штатными мероприятиями. Компенсация выплачивается за предметы форменного обмундирования, право на получение которых наступило в соответствии с действующими нормами и сроками, в размере, устанавливаемом Правительством Российской Федерации."

2. Приказ опубликовать в журнале "Законность" и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ректору Университета прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур, прокурорам ЗАТО г. Межгорье и комплекса "Байконур", которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

*Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции*

Ю.Я. Чайка

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 18 июля 2018 г. № 441

**"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ НАДЗОРА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ"**

В целях совершенствования прокурорского надзора за исполнением законов в сфере безопасности движения и эксплуатации транспорта, а также обеспечения мерами прокурорского реагирования надлежащего контроля (надзора) уполномоченными органами государственной власти за своевременной и качественной подготовкой специалистов авиационного персонала гражданской авиации, работников железнодорожного и водного транспорта, руководствуясь статьей 17 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации",

приказываю:

1. Внести в организационно-распорядительные документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации следующие изменения:

а) абзац второй пункта 3 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 07.05.2008 № 84 "О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных прокуратур" после слов "руководителями коммерческих и некоммерческих организаций," дополнить словами "в том числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность в облас-

ти подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, работников железнодорожного и водного транспорта,;"

б) в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 15.07.2011 № 211 "Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере":

абзац второй пункта 2.1 после слов "руководителями организаций, осуществляющих деятельность в указанных сферах," дополнить словами "в том числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность в области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, работников железнодорожного и водного транспорта,;"

абзац первый пункта 3.1 после слов "осуществляющими внешнеэкономическую деятельность," дополнить словами "включая организации, осуществляющие образовательную деятельность в области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, работников железнодорожного и водного транспорта,;"

пункт 3.1 дополнить абзацем 6 следующего содержания:

"по осуществлению надзора за исполнением законов в области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, работников железнодорожного и водного транспорта,;"

*Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции*

абзац второй пункта 5 после слов "охране их жизни, здоровья и имущества" дополнить словами ", а также обеспечение мерами прокурорского реагирования надлежащего контроля (надзора) уполномоченными органами государственной власти за своевременной и надлежащей подготовкой специалистов авиационного персонала гражданской авиации, работников железнодорожного и водного транспорта,;"

2. Настоящий приказ опубликовать в журнале "Законность" и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям деятельности.

Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним транспортным, военным и иным специализированным прокурорам, ректору Университета прокуратуры Российской Федерации, которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Ю.Я. Чайка

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ

от 2 августа 2018 г. № 471

"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ И ПРАВОВОМУ ИНФОРМИРОВАНИЮ"

В целях совершенствования работы органов прокуратуры по формированию правовой культуры общества, повышению юридической осведомленности граждан, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации",

приказываю:

1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов, другим территориальным, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам:

1.1. Работу по правовому просвещению и правовому информированию организовать таким образом, чтобы она максимально отвечала задачам повышения уровня правовой грамотности и развития правосознания граждан, оказания воспитательного воздействия в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения.

1.2. Рассматривать работу по правовому просвещению как неотъемлемую часть систе-

мы профилактики правонарушений. Особое внимание обращать на необходимость доведения до сведения граждан и организаций информации, направленной на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств, предупреждение правонарушений, противодействие незаконной миграции, раннее предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов, предупреждение безнадзорности, бесприсзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, противодействие терроризму и экстремистской деятельности, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, использованию информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", для совершения противоправных деяний, противодействие коррупции, охрану окружающей среды.

1.3. Работу по правовому просвещению и правовому информированию проводить в тесном контакте с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,

органами местного самоуправления, средствами массовой информации, научными и образовательными организациями, общественными объединениями, предпринимательским сообществом и иными институтами гражданского общества с учетом состояния законности и правопорядка. На регулярной основе принимать участие в проводимых ими мероприятиях, которые способствуют повышению эффективности деятельности по правовому просвещению и правовому информированию (научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, парламентских слушаниях и т. д.).

1.4. Организовать проведение мероприятий по правовому просвещению в форме лекций, бесед с гражданами, выступлений в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах. В работе использовать информационно-разъяснительные материалы, задействовать возможности социальной рекламы.

Наряду с зарекомендовавшими себя формами пропаганды права внедрять новые формы правового просвещения и правового информирования, в том числе используя современные информационные технологии.

1.5. К участию в правовом просвещении и правовом информировании граждан привлекать организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры.

1.6. Сочетать правовое просвещение и правовое информирование с деятельностью по надзору за исполнением законов. При этом учитывать, что рассмотрение обращений и прием граждан не подменяют работу на данном направлении.

2. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним специализированным прокурорам:

2.1. На регулярной основе вести раздел по правовому просвещению на официальном сайте органа прокуратуры в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.2. Периодически обсуждать на заседаниях коллегий и оперативных совещаниях проблемы правового просвещения и правового информирования, заслушивать отчеты руководителей прокуратур о состоянии этой работы, совершенствовать ее формы и методы, распространять положительный опыт.

3. Прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов, другим территориальным, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам:

3.1. Тематическую направленность и планирование работы основывать на системном, глубоком анализе законодательства и практики его применения. Исходить из того, что правовое просвещение и правовое информирование – не только одна из форм профилактического воздействия, но и способ привития гражданам уважения к защищаемым правом социальным ценностям.

3.2. Принимать меры по организации разделов по правовому просвещению на сайтах органов государственной власти и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.3. Вопросы обучения методике и навыкам правового просвещения и правового ин-

формирования включать в планы повышения квалификации прокурорских работников.

4. Организацию и координацию работы по правовому просвещению и правовому информированию возложить:

в Генеральной прокуратуре Российской Федерации – на правовое управление с привлечением к указанной деятельности структурных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в пределах их компетенции;

в прокуратурах субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратурах – на старших помощников прокуроров по правовому обеспечению;

в прокуратурах городов и районов и приравненных к ним специализированных прокуратурах – на прокурора или одного из его заместителей.

5. Заместителю Генерального прокурора Российской Федерации – Главному военному прокурору определить порядок организации работы в органах военной прокуратуры по правовому просвещению и правовому информированию в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

6. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним специализированным прокурорам (за исключением военных прокуроров) доклад о проделанной работе за полугодие и год, а также примеры подготовленных в отчетный период информационно-разъяснительных материалов и социальной рекламы представлять в правовое управление не позднее 20 января и 20 июля, размещать их на сетевом диске в информационной системе обеспечения надзора за исполнением законов в органах прокуратуры Российской Федерации (ИСОП) в порядке, установленном приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 25.07.2016 № 446 "О порядке размещения электронных копий документов в информационной системе обеспечения надзора за исполнением законов в органах прокуратуры Российской Федерации (ИСОП)".

7. Главной военной прокуратуре каждое полугодие обобщать результаты работы военных прокуроров по правовому просвещению и правовому информированию и представлять соответствующую информацию в правовое управление не позднее 1 февраля и 1 августа.

8. Правовому управлению:

8.1. Ежегодно обобщать результаты работы органов прокуратуры по правовому просвещению и правовому информированию и до 25 февраля докладывать курирующему заместителю Генерального прокурора Российской Федерации.

8.2. Примеры информационно-разъяснительных материалов и социальной рекламы, подготовленные органами прокуратуры Российской Федерации, направлять в управление взаимодействия со средствами массовой информации для размещения на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

9. Признать утратившим силу приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 10.09.2008 № 182 "Об организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению".

10. Настоящий приказ опубликовать в журнале "Законность" и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Генераль-

ного прокурора Российской Федерации, курирующего вопросы правового управления.

Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ректору Университета прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

*Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции*

Ю.Я. Чайка

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 26 июля 2018 г. № 290

**"О ВЫПЛАТЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
ВОЕННЫМ ПРОКУРОРАМ И ГРАЖДАНСКИМ ЛИЦАМ,
НАЗНАЧЕННЫМ НА ДОЛЖНОСТИ ВОЕННЫХ ПРОКУРОРОВ"**

В соответствии с приложением № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 1 марта 2018 г. № 206 "Об установлении должностных окладов прокурорских работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", пунктом 10 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 29 мая 2018 г. № 320 "Об оплате труда работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации", руководствуясь пунктом 3 статьи 46 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации",

приказываю:

1. Установить с 13 марта 2018 г. должностные оклады военным прокурорам, проходящим военную службу по контракту, и гражданским лицам, проходящим службу на должностях военных прокуроров, в процентном отношении к должностному окладу первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в следующих размерах:

Наименование должности	Проценты
1.1. Главная военная прокуратура	
Первый заместитель Главного военного прокурора	90
Заместитель Главного военного прокурора	89
Старший помощник Главного военного прокурора (по особым поручениям)	86
Помощник Главного военного прокурора (по особым поручениям)	82
Начальник управления – старший помощник Главного военного прокурора	86
Заместитель начальника управления – помощник Главного военного прокурора	82
Начальник отдела – заместитель начальника управления (помощник Главного военного прокурора)	82
Начальник отдела – старший помощник Главного военного прокурора	86
Заместитель начальника отдела – помощник Главного военного прокурора	82
Начальник канцелярии – помощник Главного военного прокурора	82
Заместитель начальника канцелярии	68
Начальник приемной – помощник Главного военного прокурора	82
Заместитель начальника приемной – старший военный прокурор	78
Начальник отдела – помощник Главного военного прокурора	80
Заместитель начальника отдела – старший военный прокурор	78
Старший военный прокурор	74
Военный прокурор управления, отдела	68

Наименование должности	Проценты
1.2. Военные прокуратуры военных округов, флотов, Ракетных войск стратегического назначения, Московская городская военная прокуратура и другие военные прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъектов Российской Федерации	
Военный прокурор	87
Первый заместитель военного прокурора	81
Заместитель военного прокурора	78
Старший помощник военного прокурора	72
Помощник военного прокурора по особым поручениям	70
Помощник военного прокурора	62
Начальник отдела – старший помощник военного прокурора	72
Заместитель начальника отдела – помощник военного прокурора	70
Военный прокурор отдела	62
1.3. Военные прокуратуры объединений, соединений, гарнизонов и другие военные прокуратуры, приравненные к прокуратурам городов и районов:	
1.3.1. Со штатной численностью* свыше 12 работников	
Военный прокурор	76
Первый заместитель военного прокурора	70
Заместитель военного прокурора	68
Старший помощник военного прокурора	62
Помощник военного прокурора	57
1.3.2. Со штатной численностью от 8 до 12 работников включительно	
Военный прокурор	71
Заместитель военного прокурора	63
Старший помощник военного прокурора	61
Помощник военного прокурора	54
1.3.3. Со штатной численностью 7 работников и менее	
Военный прокурор	68
Заместитель военного прокурора	62
Старший помощник военного прокурора	60
Помощник военного прокурора	53

2. Действие настоящего приказа распространить на правоотношения, возникшие с 13 марта 2018 г.

3. Приказ опубликовать в журнале "Законность".

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Главного военного прокурора генерал-лейтенанта юстиции Девятко А.Ю.

Приказ направить заместителям Главного военного прокурора, начальникам структурных подразделений Главной военной прокуратуры и военным прокурорам окружного звена для ознакомления подчиненных работников.

*Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации –
Главный военный прокурор
государственный советник юстиции 1 класса*

В.Г. Петров

* В соответствии со статьями 48, 49 и 54 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" в пунктах 1.3.1–1.3.3 настоящего приказа под штатной численностью работников понимается количество должностей военных прокуроров, предусмотренных штатом военной прокуратуры.